

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» июля 2024 г., 56240061000211201003

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Оренбургской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«15» июля 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2407/018-56/1396-В/ПИБ

(дата и время составления предписания)

г. Оренбург, ул Луговая, д 78 А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «03» июля 2024 г., № 2407/018-56/1396-В/ПИБ, учетный номер проверки 56240061000211201003.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Колбулдинова Асель Канатовна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)

2. Солодовникова Екатерина Юрьевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Оренбургская, г Оренбург ул Богдана Хмельницкого, дом 2в

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №72" ИНН 5612023797, адрес регистрации юридического лица: обл Оренбургская, г Оренбург, ул. Б. Хмельницкого, дом 2В

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «15» июля 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «15» июля 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)


8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек № 1, 2, 3 расположенных на первом этаже здания, ведущих в коридор, выполнена менее 1,2 м (фактически 0,76 м - 0,78 м) - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4. . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 80/1 от 30.03.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: г. Оренбург, ул Богдана Хмельницкого, д 2 В
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.
Срок устранения нарушения:
 14.07.2025
2. Групповые ячейки № 1, 2, 3 расположенные на первом этаже здания, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, не обеспечены вторым эвакуационным выходом - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.3. . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 80/1 от 30.03.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: г. Оренбург, ул Богдана Хмельницкого, д. 2 В
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.
Срок устранения нарушения:
 14.07.2025
3. Ширина эвакуационного выхода с первого этажа (центральный выход), ведущий непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м (фактически 0,87 м - 1,05 м) - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4. . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 80/1 от 30.03.2023, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: г. Оренбург, ул Богдана Хмельницкого, д. 2 В
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.
Срок устранения нарушения:
 14.07.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)
 Колбулдинова Асель Канатовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Колбулдинова Асель Канатовна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору), телефон: 83532499377, e-mail: a.kolbuldinova@56.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «00» минут «15» 07 2024 г.


 (подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)